

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30



2V EI30 IMPOSTE - SPF - FEUILLURE - HB

Référence Commerciale : 2V EI30 SPF

MBF-1013

PV FEU : 13-A-804

FEU : EI₂ 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"> murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini (a l'avancement) sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98 cloisons vitrées à ossature bois MONTIBERT EW30 ou EI30 ou EI60 		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent		
VANTAUX IMPOSTE	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Battement feuilluré et Feuillure Porte/Imposte avec Joint Intumescent Fixation Imposte par Verrous	DOMAINE DIMENSIONNEL (Porte/Imposte en mm)	Portes : Hauteur 1410 à 2300 Largeur service : 1030 maxi Largeur semi-fixe : 430 (*) à 1030 (*) Suivant équipement
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Ferme-porte en applique sur chaque vantail / Sélecteur de fermeture + Levier d'entraînement		Imposte : Hauteur : 380 à 921 Largeur : 2053 maxi ATTENTION Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage		

Fixation de l'imposte sur l'huissierie :

- Equerre dans le fond de feuillure et rainure sur la traverse haute de l'imposte
- Remplacement des verrous par des lames

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huissierie
- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air à la jonction des vantaux
- Possibilité de paumelles de 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (KOBLENZ 7080/7120, SIMONS WERK 340/540)
- Protection de la partie basse des vantaux par panneaux PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm
- Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO - LEVASSEUR
- Sélecteur de fermeture en applique DORMA / ISEO - LEVASSEUR
- Possibilité d'installer un joint balai ou une plinthe ATHMER

Regards vitrés :

- Vitrage EI30 ou EW30, découpes à 150 mm mini des bords des vantaux

DIMENSIONS DE CLAIR MAXI	Rectangulaire / Carré / Oblong (h x l)	Circulaire	Demi-lune (Ø x l)	Triangulaire (côté)
Pareclosage bois	1700 x 200 ou 1200 x 400	400	800 x 400	455
Pareclosage métallique affleurant (cotes fixes / Oblong impossible)	1473 x 203 ou 559 x 406	406 ou 254		

- Possibilité de 2 regards par vantail si S clair ≤ 0,12 m² par vitrage, 150 mm mini entre découpes
- Possibilité de 3 regards par vantail si S clair ≤ 0,05 m² par vitrage, 150 mm mini entre découpes
- Le vantail peut être équipé d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré, classé EW30 ou EI30, de dimensions de clair maxi 1192 x 392 (h x l), positionné à 240 mini du haut : **vitrage Feu positionné à l'opposé du feu**
- Possibilité, sur pareclosage bois de forme rectangulaire ou circulaire, de caches pareclosés en inox brossé

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huissierie ou le vantail
- Gâche électrique à **ÉMISSION**, EFF référence 118 / 128 ou SEWOSY référence SEM1-CRCF, avec passe-câble installé dans l'huissierie ou le vantail, associée à des VAM ou à un verrou d'urgence et une serrure un point sur le vantail de service

VARIANTES ADMISES



BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30

2V EI30 IMPOSTE - SPF - FEUILLURE - HB



Référence Commerciale : 2V EI30 SPF

MBF-1013

