

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI60



2V EI60/SP51 - HUISSERIE PROFEU HOSPITALIER

Référence Commerciale : 2V SP51

MBF-300

PV FEU : 13-A-636

FEU : EI₁ 60 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98mm

HUISSERIE

Huissierie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent

VANTAUX

Épaisseur 51 mm
Cadre bois exotique
Joint intumescent en périphérie et battement feuilluré

DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)

Hauteur : 1410 à 2500 suivant largeur

Largeur service : 1230 maxi
Largeur semi-fixe : 630 (*) à 1230

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130
Serrure un point et verrous encastrés

(*) 530 mini si service 1030 maxi

FINITIONS

Fibre Brute ou Prépeinte ; Stratifié et Placage

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air à la jonction des vantaux
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Protection de la partie basse du vantail par panneaux PVC de hauteur maxi 900 mm
- Remplacement des verrous encastrés par une crémone VACHETTE 722 CFPF / AEROLIS / VEOLIS
- Remplacement des verrous encastrés par un verrou d'urgence BRICARD / JPM / ANTIPANIC
- Remplacement des verrous encastrés par une serrure antipanique BRICARD ou JPM à deux points
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO – LEVASSEUR
- Possibilité d'installer un joint balai ou une plinthe ATHMER

Regards vitrés EI60 : (MBO-027-3)

- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Serrure à carte :
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE, coffres EURO
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huissierie ou le vantail
- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8 associée à une serrure un point (avec Ferme-porte obligatoire)

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL / EFF 332 en traverse haute de l'huissierie avec contrepartie dans le vantail en complément du point de fermeture

VARIANTES ADMISES



10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

V-0

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI60

2V EI60/SP51 - HUISSERIE PROFEU HOSPITALIER



Référence Commerciale : 2V SP51

MBF-300

