

BLOCS-PORTES D.A.S.

DAS COULISSANTE EI120 A UN VANTAIL - M 1201 S

M 1201 S - DAS - 2 panneau en hauteur > 4500

FEU :

EI₂ 120 - (PV EFECTIS n° 12-A-525)

DAS :

PV CNPP n° SA 13 01 38 (rail incliné) et SA 13 01 39 (rail droit)
- Certification NF mode 2

DIMENSIONS DE BAIE :

	Mini	Maxi
L	1400	6850 *
H	4501	6000 *

* **Attention** : Surface limitée à 35m² maximum.

Recouvrement du vantail sur la maçonnerie :

Avant : 160 mm
Arrière : 215 mm
Haut : 200 mm

DESCRIPTIF DE BASE :

• SUSPENSION / GUIDE :

- Sur rail tubulaire ouvert incliné (RI) et muni d'un chariot au droit de chaque module.
- Rail de taille n° 5
- Guidage au sol

• MODULES COULISSANTS :

- De largeur maxi 1155 mm (largeur identique pour tous les modules)
- Épaisseur 100 mm
- A assembler bord à bord, sur site, par système tenon/mortaise et dispositif de serrage en traverse basse
- Module composés de 2 panneaux assemblés sur la hauteur par plat de liaison verticaux et système tenon/mortaise
- Plat de recouvrement sur jonction horizontale et sur jonction verticale des panneaux supérieurs
- Âme interne isolante
- Parements en tôle d'acier galvanisée prépeinte de 75/100

• ÉTANCHÉITÉ AU FEU :

- Chicane murales isolées en tôle d'acier 20/10
- Chicane de porte en tôle d'acier 20/10
- Butée de réception isolée en tôle d'acier 20/10
- Joints intumescent ou isolants sur chicanes de porte et murales



• SENS DE FEU :

Recto / verso

• DÉCLENCEMENT / FERMETURE :

- Fusible thermo-électrique à 70°C couplé à :
Une ventouse électromagnétique 24-48 V à rupture de courant
- Déclenchement manuel par tirage direct ou bouton poussoir
- Ralentisseur séquentiel
- Fermeture par gravité (RI)

• ÉQUIPEMENTS EN OPTION :

- Doublage du fusible thermique à 70°C
- Verrouillage sur rail 24-48 V à rupture ou émission de courant
- Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) secouru NF avec détecteurs de fumée
- Contact de signalisation de position
- Protection grillagée du vantail en position d'attente (voir chapitre adaptations)
- Dispositif de contrepoids moteur (Rail Droit)
- Maintien et Assistance à l'ouverture par motorisation OUVRADAS 40S

VARIANTES ADMISES :

- Possibilité de butée de réception sur mur perpendiculaire (voir chapitre adaptations)

NOTA :

La marque NF n'est délivrée qu'avec certains équipements

